

VERGUNNING INGEVOLGE ARTIKEL 6.1.1. BOUWVERORDENING

Het hoofd van de afdeling Preventie;
daartoe gemachtigd bij het Algemeen Mandaat-, Volmacht- en Machtigingsbesluit Breda 2006 vastgesteld op 17 januari 2006 en zoals nadien gewijzigd;

gezien het verzoek om vergunning van Stichting Vrienden van Scouting Haagse Beemden ingekomen 27 september 2004, gevestigd te Breda, Venneweide 44, op grond van artikel 6.1.1. van de bouwverordening Breda 1993, voor het gebruiken van het bouwwerk aan de Somerweide 24 te Breda als multifunctioneel bouwwerk;

overwegende dat het bouwwerk gebruikt wordt of in gebruik gegeven wordt overeenkomstig de dezerzijds gewaarmerkte vergunningaanvraag;

gelet op het bepaalde in artikel 6.1.1., eerste lid van de bouwverordening Breda 1993;

B E S L U I T :

vergunning te verlenen aan Stichting Vrienden van Scouting Haagse Beemden voornoemd voor het in gebruik nemen c.q. in gebruik houden van het bouwwerk gelegen aan de Somerweide 24 te Breda als multifunctioneel bouwwerk (bruto vloeroppervlakte 330 m², waarvan gewijzigd 330 m²), overeenkomstig de in de vergunningaanvraag vermelde gegevens, waarbij de volgende eisen tot het voorkomen van brand en het beperken van de gevolgen van brand in acht worden genomen:

1. alle op de bijgevoegde gewaarmerkte tekening(en) en aangegeven voorzieningen dienen steeds in het bouwwerk aanwezig te zijn en goed te functioneren;
2. alle bij deze vergunning behorende en als zodanig gewaarmerkte gebruiksvoorschriften dienen steeds volledig te worden nagekomen.

Breda, 16 mei 2006
Burgemeester en wethouders van Breda,
namens dezen,
het hoofd van de afdeling Preventie,

G.A.H. van Rossum.

=====

Belanghebbenden kunnen, op grond van artikel 7:1 en 8:1 van de Algemene wet bestuursrecht, tegen dit besluit binnen 6 weken na de dag, waarop dit besluit is verzonden of uitgereikt, bij de burgemeester schriftelijk en gemotiveerd bezwaar maken.

Wij vestigen er uw aandacht op, dat vorenstaand op grond van de bouwverordening hoofdstuk 6 (Brandveilig gebruik) genomen beslissing de bepalingen van of beperkingen voortvloeiende uit eventuele andere regelingen - waartoe ook die geldende op grond van de Wet Ruimtelijke Ordening - onverlet laat en zeker niet wil betekenen, dat hiermee ook een eventueel strijdig gebruik met het bestemmingsplan wordt toegestaan of gedoogd.

Gebruiksvoorschriften behorende bij de aan Stichting Vrienden van Scouting Haagse Beemden verleende gebruiksvergunning, voor het bouwwerk aan de Somerweide 24 als multifunctioneel bouwwerk ingevolge artikel 6.1.1. van de Bouwverordening Breda 1993.

Inhoud.

1. Algemeen.
2. Bewaking.
3. Bereikbaarheid van het bouwwerk.
4. Stoffering en versiering.
5. Film- en diavoorstellingen.
6. Toneelvoorstellingen.
7. Overige bijeenkomsten.
8. Opslag van brandgevaarlijke stoffen.
9. Verrichten van werkzaamheden die brand kunnen veroorzaken.
10. Roken en open vuur.
11. Verwarmings-, kook-, bak- en braadapparatuur.
12. Afvoer van afval.
13. Uitgangen en vluchtwegen.
14. Gebruik van liften.
15. Kunst- en noodverlichting.
16. Maximum aantal toe te laten personen.
17. Instructie en oefening personeel.
18. Controle.
19. Brandmeld- en/of ontruimingsalarminstallaties.
20. Sprinklerinstallatie.
21. Brandveiligheidsconcept Beheersbaarheid van brand.
22. Brandwerende constructies.
23. Blusmiddelen.
24. Bestemmings- en bouwkundige wijzigingen.
25. Gebruik van ruimten ten behoeve van exposities, beurzen e.d.
26. Consumentenvuurwerk.
27. Sancties.

Bijlagen:

- A. Berekening aantal personen.
- B. Bijzondere bepalingen en bijzonderheden.
- C. Nog te treffen voorzieningen en te nemen maatregelen.

Bovendien zijn voor deze gebruiksvergunning van toepassing de bijlagen 3, 4 en 5 van de bouwverordening.

1. ALGEMEEN.

- 1.1 Deze vergunning is afgegeven voor het brandveilig gebruik van het bouwwerk in relatie tot de aanwezige bouwkundige- en brandveiligheidsinstallaties.
De voorwaarden zoals opgenomen onder paragraaf 1 tot en met 27 van deze vergunning, evenals bijlage 3, 4 en 5 van de bouwverordening Breda zijn te allen tijde van toepassing.
- 1.2 Eventuele bijzondere voorwaarden of bepalingen zijn opgenomen in bijlage B en C.
- 1.3 Deze vergunning is afgegeven onder voorwaarde dat nog een aantal voorzieningen en/of maatregelen dienen te worden getroffen. In bijlage B en C zijn de voorwaarden opgenomen welke het mogelijk maken om het gebouw gedurende deze periode verantwoord brandveilig te kunnen gebruiken.
De in deze bijlagen vermelde voorzieningen dienen binnen de voorgeschreven termijn te worden uitgevoerd. Waarnodig dienen de in deze bijlagen aangegeven tijdelijke beheersmaatregelen te worden getroffen.
- 1.4 Het bouwwerk is getoetst op het **brandveilig gebruik** overeenkomstig de aanvraag vergunning brandveilig gebruik. Dat neemt niet weg dat het aangevraagde gebruik in strijd kan zijn met andere in de gemeente Breda vigerende regelgeving, zoals bijvoorbeeld het bestemmingsplan en de drank- & horecaregelgeving. **Dat zou kunnen betekenen dat het bouwwerk ondanks deze gebruiksvergunning, niet gebruikt mag worden voor het aangevraagde gebruik.** Om mogelijke problemen te voorkomen is het raadzaam om zich hierover te laten informeren bij de afdeling bouw- en woningtoezicht van de gemeente Breda.
- 1.5 De aanwijzingen van met controle van Hoofdstuk 6 van de Bouwverordening Breda 1993 belaste ambtenaren met betrekking tot de brandveiligheid, dienen strikt te worden opgevolgd.
- 1.6 Gedurende de tijd dat personen in het bouwwerk aanwezig zijn, moet een voor de naleving van de eisen van de gebruiksvergunning verantwoordelijk persoon aanwezig zijn die de aanwijzingen van de met controle belaste ambtenaren op eerste aanzegging uitvoert of doet uitvoeren.
- 1.7 De gebruiksvergunning en alle daarbij behorende bijlagen, zoals tekeningen en gebruiksvoorschriften, dienen altijd in het bouwwerk aanwezig te zijn.
- 1.8 De gebruiksvergunning en alle daarbij behorende bescheiden dienen op verzoek van ambtenaren, belast met de controle van Hoofdstuk 6 van de Bouwverordening Breda 1993, te worden getoond.
- 1.9 De vergunninghouder is verplicht van het voornemen tot het wijzigen van het gebruik van het bouwwerk, tenminste zestig dagen voor aanvang van dat gewijzigde gebruik, kennis te geven aan de commandant brandweer.
- 1.10 De vergunninghouder is verplicht om de inhoud van deze gebruiksvoorwaarden kenbaar te maken aan de huurders in het bouwwerk. Daarbij ziet hij toe op de naleving van de gebruiksvoorwaarden door de huurders van het bouwwerk. De vergunninghouder blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de naleving van de gebruiksvoorwaarden.

2. BEWAKING.

- 2.1 In verband met de brandveiligheid kan de commandant van de brandweer bepalen dat tijdens de openingsuren een wachtdienst moet worden ingesteld. Een dergelijke bewakingsdienst dient aan de onderstaande eisen te voldoen:
- a. Degenen die de bewakingsdienst uitvoeren dienen in het bezit te zijn van het diploma Beveiligers (voorheen Algemeen Beveiligingsmedewerker, voorheen Basisdiploma Beveiliging) van de Stichting Vakexamens voor de Particuliere Beveiligingsorganisaties (SVPB) te Houten, aangevuld met het getuigschrift BedrijfsHulpverlener van de Stichting NIBHV (Nederlands Instituut voor BedrijfsHulpVerlening). De beveiligingsmedewerkers dienen bij de uitvoering van hun werkzaamheden in staat te zijn onveilige-, brandgevaarlijke- en ongezonde situaties voor zichzelf alsmede voor derden, te signaleren en bij daadwerkelijke constatering van genoemde situaties passende actie te ondernemen, zoals het alarmeren van de aangewezen instanties. Een afschrift van de diploma's dient te worden overlegd aan de afdeling Preventie.
 - b. De bewakingdienst dient als zodanig herkenbaar te zijn voor het publiek.
 - c. De bewakingsdienst dient ten minste 30 minuten voor het publiek wordt toegelaten aanwezig te zijn en te blijven tot 30 minuten nadat alle publiek is vertrokken.
 - d. De bewakingsdienst dient te beschikken over een duidelijke instructie met betrekking tot de aan hen opgedragen taken. Een afschrift dient te worden overgelegd aan de afdeling Preventie.
 - e. De bewakingsdienst dient te beschikken over voldoende hulpmiddelen (communicatiemiddelen, zaklamp en dergelijke).

3. BEREIKBAARHEID VAN HET BOUWWERK.

- 3.1 Het bouwwerk dient tot op 40 meter van elke door de brandweer te gebruiken toegang te kunnen worden bereikt door brandweervoertuigen met een asdruk van 100 KN.

4. STOFFERING EN VERSIERING.

- 4.1 Stoffering en versiering dienen voorgeschreven opschriften en richtingspijlen geheel vrij te laten, zodat deze altijd duidelijk zichtbaar zijn.
- 4.2 Stoffering en versiering dienen de armaturen van de aanwezige nood- en transparantverlichting geheel vrij te laten.
- 4.3 Voor verlichting van kerstbomen mag uitsluitend elektrisch kunstlicht worden gebruikt.
- 4.4 In ruimten waarin meer dan 50 personen aanwezig kunnen zijn, dienen de toegepaste materialen te voldoen aan:
- NEN 1775, uitgave 1991, en NEN 1775/C2, uitgave 1992, klasse T1 ten aanzien van vloeren;
 - de eis ten aanzien van gordijnen van een navlamduur van ten hoogste 15 seconden en een nagloeiduur van ten hoogste 60 seconden, bepaald volgens NEN-EN-ISO 6940 en 6941, uitgave 1995;
 - NEN 6065, uitgave 1991, en NEN 6065/C1, uitgave 1992, klasse 2 ten aanzien van overige aankleding en versiering en een optische rookdichtheid $< 2,2 \text{ m}^{-1}$ overeenkomstig NEN 6066, uitgave 1991;

Of:

- NEN 6065, uitgave 1991, en NEN 6065/C1, uitgave 1992, klasse 1 ten aanzien van overige aankleding en versiering en een optische rookdichtheid $< 5,4 \text{ m}^{-1}$ overeenkomstig NEN 6066, uitgave 1991;

5. FILM- EN DIAVOORSTELLINGEN.

Het houden van film- en diavoorstellingen is niet toegestaan in het bouwwerk.

6. TONEELVOORSTELLINGEN.

Het houden van film- en diavoorstellingen is niet toegestaan in het bouwwerk.

7. OVERIGE BIJEENKOMSTEN.

- 7.1 Het is verboden zonder vergunning van de commandant van de brandweer in het bouwwerk een activiteit te organiseren, waarbij meer dan 25 personen aanwezig kunnen zijn, indien deze activiteit qua karakter niet overeenkomt met het normale gebruik.
- 7.2 Een vergunning dient tenminste 30 dagen voorafgaand aan de dag waarop de bijeenkomst e.d. zal worden gehouden, te worden aangevraagd bij de commandant brandweer.

8. OPSLAG VAN BRANDGEVAARLIJKE STOFFEN.

- 8.1 Het is verboden, boven de maximale hoeveelheid zoals aangegeven in bijlage 5 van de Bouwverordening, brandgevaarlijke stoffen voorhanden te hebben voor andere dan huishoudelijke doelen.
- 8.2 Indien de hoeveelheid gevaarlijke stoffen het maximum zoals vermeld in bijlage 5 wordt overschreden, dient de vergunninghouder dit te melden aan de afdeling Milieuzorg Bedrijven van de gemeente Breda, dan wel in het bezit te zijn van een geldige Milieuvergunning..
- 8.3 De (brandveiligheids)voorwaarden zoals vermeld in de Wet milieubeheer en aanverwante regelgeving, dan wel in de Milieuvergunning zijn, naast de gebruiksvergunningvoorwaarden, onverkort van kracht.
- 8.4 Gebruikte poetslappen, andere met vet doortrokken vezelstoffen en aan zelfontbranding onderhevige stoffen moeten worden bewaard in goed afgesloten bakken van onbrandbaar en hittebestendig materiaal.
- 8.5 In de nabijheid van uitgangen en nooduitgangen mogen geen licht ontvlambare of licht brandbare stoffen of voorwerpen aanwezig zijn.

9. VERRICHTEN VAN WERKZAAMHEDEN DIE BRAND KUNNEN VEROORZAKEN.

- 9.1 De vergunninghouder dient zich te vergewissen van het feit of de uitvoerder van brandgevaarlijke werkzaamheden de nodige veiligheidsmaatregelen heeft getroffen.

- 9.2 Onder werkzaamheden welke brand kunnen veroorzaken worden in ieder geval begrepen:
- werkzaamheden waarbij gebruik wordt gemaakt van snijbranders, lasvlammen, soldeerbouten, verfafbranders, kokend asfalt en teer;
 - het verwisselen en opladen van accu's.

10. ROKEN EN OPEN VUUR.

- 10.1 Het niet bedrijfsmatig gebruik van open vuur is verboden met uitzondering van roken.
- 10.2 Het verbod voor het gebruik van open vuur is niet van toepassing voor rookverdrijvers, indien deze voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder moet van onbrandbaar materiaal zijn vervaardigd;
 - de lont van de rookverdrijver moet zich tenminste 3 cm onder de bovenste rand van de houder bevinden;
 - de vorm van de houder moet zodanig zijn, dat de kans op omstoten of omvallen tot het uiterst is beperkt e.e.a. ter beoordeling van de commandant van de brandweer.
- 10.3 Het gebruik van open haarden is toegestaan, indien deze voldoen aan de volgende voorwaarden:
- het vloergedeelte ter plaatse van de vuurkorf en tenminste 60 cm daaromheen moet bestaan uit steenachtig materiaal met een dikte van tenminste 55 mm;
 - tussen de vloer en een daaronder gelegen brandbaar materiaal moet een geventileerde ruimte van tenminste 50 mm aanwezig zijn;
 - de open haard moet zijn voorzien van een voorziening welke waarborgt dat binnen een afstand van 60 cm van de vuurkorf zich geen personen kunnen bevinden of goederen kunnen worden geplaatst;
 - de open haard moet zijn voorzien van een doelmatig vonkenscherm.
- 10.4 Het gebruik van barbecues is niet toegestaan.
- 10.5 Staande asbakken dienen zodanig te zijn uitgevoerd, dat de kans op omvallen of omstoten tot het uiterste beperkt is.

11. VERWARMINGS-, KOOK-, BAK- EN BRAADAPPARATUUR.

- 11.1 In de directe nabijheid van bak- en braadpannen, waarin olie of vet wordt verwarmd, dienen goed passende en goed hanteerbare deksels aanwezig te zijn, teneinde in geval van oververhitting of in vlam geraken van olie of vet, de bak- en/of braadpannen te kunnen afdekken.
- 11.2 Het gebruik van verplaatsbare elektrische straalkachels is verboden.
- 11.3 Het gebruik van verplaatsbare kooktoestellen, waarvan de werking berust op de verbranding van vloeibare- of gasvormige brandstoffen is verboden.
- 11.4 De werking van verplaatsbare verwarmingstoestellen zoals b.v. gourmetstellen, fonduestellen en steengrillen mag niet berusten op verbranding van brandbare vloeistoffen zoals spiritus. Het gebruik van alternatieve brandstoffen zoals b.v. pasta's zijn toegestaan.

12. AFVOER VAN AFVAL.

- 12.1 Afval dient dagelijks te worden afgevoerd naar een veilige plaats buiten elke vluchtweg.
- 12.2 Het is verboden gloeiende en brandende stoffen in vuilstortkokers of containers te deponeren.

13. UITGANGEN EN VLUCHTWEGEN.

- 13.1 In vluchtwegen, vluchtroutes en vluchtmogelijkheden mogen tot het bereiken van het aansluitend terrein c.q. openbare weg, geen voorwerpen aanwezig zijn, die de vrije doorgang kunnen verhinderen of bemoeilijken.
- 13.2 Een deur welke voorzien dient te zijn van een Pa-sluiting mag niet anders zijn afgesloten dan door middel van:
 - a. een sluiting, waarbij de deur opengaat door een lichte druk tegen de deur, aan de zijde van welke men de deur bij het verlaten van het gebouw nadert;
 - b. een over de volle breedte van de deur aangebrachte stang, waarbij de deur opengaat door een lichte druk tegen de stang. Deze stang moet worden aangebracht aan de binnenzijde van de deur op een hoogte van 1 meter boven de vloer.
- 13.3 Een deur welke voorzien dient te zijn van een Pb-sluiting mag niet anders zijn afgesloten dan door middel van een sluiting aan de binnenzijde van de deur, waardoor de deur kan worden geopend zonder gebruik te maken van sleutels of andere losse voorwerpen.

14. GEBRUIK VAN LIFTEN.

In het bouwwerk zijn geen liften aanwezig.

15. KUNST- EN NOODVERLICHTING.

- 15.1 Het bouwwerk moet zijn voorzien van een noodverlichtingsinstallatie, die automatisch in werking treedt zodra de spanning van de gewone verlichtingsinstallatie daalt beneden 70% van de nominale waarden, conform NEN 1010.
- 15.2 Noodverlichtingsinstallaties moeten worden gevoed door een of meer uitsluitend voor dit doel gebruikte accumulatorenbatterijen die, na spanningsuitval, zonder bijlading in staat zijn de noodverlichtingsinstallatie onafgebroken gedurende tenminste 1 uur voldoende van energie te voorzien, conform NEN 1010.
- 15.3 Voor alle niet nader genoemde eisen ten behoeve van de noodverlichtingsinstallatie dient de installatie conform NEN 1010 te zijn uitgevoerd.

16. MAXIMUM AANTAL TOE TE LATEN PERSONEN.

- In het bouwwerk mogen tijdens Scoutingactiviteiten (**zonder overnachtingen**) niet meer dan **350** personen gelijktijdig aanwezig zijn (zie Bijlage A). Bij de berekening is uitgegaan dat er in de zalen geen spullen zijn opgesteld.

- In het bouwwerk mogen tijdens Scoutingactiviteiten (**overnachtingen**) niet meer dan **59** personen gelijktijdig aanwezig zijn. Bij het bepalen van het aantal personen is uitgegaan van de opstelling van slaappleaatsen als aangegeven op tekening.
- In het bouwwerk mogen tijdens Discoactiviteiten niet meer dan **350** personen gelijktijdig aanwezig zijn (zie Bijlage A). Bij de berekening is uitgegaan dat er in de zalen geen spullen zijn opgesteld.
- In het bouwwerk mogen tijdens Rommelmarkten niet meer dan **276** personen gelijktijdig aanwezig zijn (zie Bijlagen A). Hierbij wordt uitgegaan dat de tafels (kramen) zijn opgesteld als aangegeven op tekening en dat zaal 4 in zijn geheel leeg is.

16.1 In de volgende ruimte(n) mogen niet meer dan het daarbij vermelde aantal personen gelijktijdig aanwezig zijn (zie tekening en Bijlage A):

- Scoutingactiviteiten (**zonder overnachtingen**):

Zaal 1	100
Zaal 2	100
Zaal 3	100
Zaal 4	50

- Scoutingactiviteiten (**overnachtingen**)

Zaal 1	20
Zaal 2	20
Zaal 3	19
Zaal 4	0

- Discoactiviteiten

Zaal 1	100
Zaal 2	100
Zaal 3	100
Zaal 4	50

- Rommelmarkten

Zaal 1	63
Zaal 2	63
Zaal 3	78
Zaal 4	72

17. INSTRUCTIE EN OEFENING PERSONEEL.

Veiligheidsinstructie.

- 17.1 Binnen 6 maanden na dagtekening van de gebruiksvergunning dient aan de Commandant Brandweer een algemeen brandveiligheidsplan inhoudende een brandveiligheidsinstructie en ontruimingsplan voor het personeel ter goedkeuring te worden aangeboden.

- 17.2 Dit brandveiligheidsplan dient, nadat deze is goedgekeurd, aan elk personeelslid te worden uitgereikt of kenbaar te worden gemaakt.
- 17.3 Elk personeelslid (vrijwilliger) dient binnen 14 dagen na indiensttreding op de hoogte te worden gesteld van de plaats en werking van:
- kleine blusmiddelen, zoals slanghaspels en blustoestellen;
 - middelen en voorzieningen tot alarmering bij brand;
 - branddeuren;
 - afsluiters;
 - schakelaars;
 - vluchtwegen;
 - opslag en gebruik van brandgevaarlijke stoffen;
 - brandveiligheidsplan.
- 17.4 In bouwwerken zoals genoemd in artikel 6.1.1 onder c, d en e van de Bouwverordening 1993. dient het personeel tenminste eenmaal per jaar worden geïnformeerd c.q. voorgelicht over de inhoud van het brandveiligheidsplan.

Huisreglement hotels en pensions.

- 17.5 Binnen 6 maanden na afgifte van deze gebruikstoestemming dient een huisreglement te worden opgesteld. Dit reglement is bestemd voor gasten en dient regels te bevatten, die bij brand strikt dienen te worden nageleefd. Dit reglement dient in overleg met de commandant brandweer te worden opgesteld.
- 17.6 Dit huisreglement dient in iedere kamer (zaal) van het bouwwerk, waarin gasten plegen te verblijven, aan de binnenzijde van de deur of onmiddellijk naast de deuropening op ooghoogte te worden aangebracht.

18. CONTROLE.

- 18.1 Voor zover in het bouwwerk aanwezig, dienen de volgende installaties te worden gecontroleerd op goede werking en zonodig gereinigd en gerepareerd:

4 x per jaar:

- communicatiemiddelen.

1 x per jaar:

- met gas gestookte toestellen;
- schoorsteenkanalen;
- rook- en gasafvoerkanalen;
- verwarmingsinstallaties;
- ventilatoren;
- elektrische kook- en verwarmingstoestellen;
- kleine blusmiddelen;
- brandwerende doorvoeringen.

1 x per maand:

- noodverlichtingsinstallaties;
- doormelding van de brandmeldinstallatie naar de GMK;
- rook- en brandwerende deuren;
- noodstroomvoorzieningen;
- deurdrangers;

- brandmeldinstallatie;
- ontruimingsinstallatie.

doorlopend:

- vluchtwegen, of aanduidingen daarvan, goed zichtbaar zijn;
- vluchtwegen goed bereikbaar zijn;
- vluchtwegen en het als verlengstuk van de vluchtwegen aan te merken gedeelte van het aansluitend terrein, met de daarbij behorende deuren en (nood-)uitgangen, niet versperd zijn door obstakels;
- de kunstverlichting goed functioneert;
- de vloeren stroef zijn;
- vloerbedekking goed vastligt en niet kan omkrullen of oprollen;
- telefoons, of aanduidingen daarvan, goed zichtbaar zijn;
- telefoons goed bereikbaar zijn;
- blusmiddelen, of aanduidingen daarvan, goed zichtbaar zijn;
- blusmiddelen goed bereikbaar zijn;
- het sluiten van rook- en/of brandwerende deuren c.q. luiken niet wordt belemmerd en dat deze voortdurend gesloten zijn;
- elektrische snoeren, stekkers en toestellen in goede staat verkeren;
- geen brandgevaarlijke situaties ontstaan door onveilig gebruik van vuur, gas en/of elektriciteit;
- meldpunten t.b.v. de ontruimingsalarminstallatie goed bereikbaar zijn;
- vluchtwegen worden vrijgehouden van begroeiing, sneeuw en ijs.

18.2 Door een ter zake kundige dient onderhoud te worden verricht en een controle te worden gehouden op de reinheid en goede werking van de volgende installaties, voor zover in het bouwwerk of op het complex aanwezig:

- Technische installaties;
- Technische brandveiligheidsvoorzieningen;
- Bluswatervoorzieningen;
- Blusmiddelen.

18.3 Defecten aan verwarmings-, verlichtings- en waterleidinginstallaties en aan middelen of voorzieningen tot het voorkomen, melden, alarmeren en bestrijden van brand, alsmede middelen tot ontvluchting en redding van mensen bij brand dienen steeds terstond, nadat zij zijn geconstateerd, te worden hersteld.

18.4 De registratie van de controlewerkzaamheden dient te worden bijgehouden in een speciaal daarvoor bestemd register.

19. BRANDMELDINSTALLATIE EN ONTRUIMINGSALARMINSTALLATIES.

BRANDMELDINSTALLATIE MET DOORMELDING OP HET OPENBAAR MELDSYSTEEM.

19.1 Ieder jaar dient een geldig certificaat te worden overlegd waaruit blijkt dat de brandmeldinstallatie aan de voorschriften voortvloeiende uit de NEN 2535 voldoet. Een dergelijk certificaat kan alleen worden afgegeven door het Nationaal Centrum voor Preventie (NCP) te Houten, dan wel door een inspectie-instelling die door de Raad voor de Accreditatie is geaccrediteerd voor brandbeveiligingsinstallaties.

Bij een vuurwerkbedrijf de volgende tekst opnemen:

Ieder jaar dient een geldig certificaat te worden overlegd waaruit blijkt dat de brandmeldinstallatie aan de voorschriften voortvloeiende uit de NEN 2535 en memorandum

nr.60 voldoet. Een dergelijk certificaat kan alleen worden afgegeven door het Nationaal Centrum voor Preventie (NCP) te Houten, dan wel door een inspectie-instelling die door de Raad voor de Accreditatie is geaccrediteerd voor brandbeveiligingsinstallaties.

- 19.2 Jaarlijks dient, na onderhoud en frequente inspectie, door de vergunninghouder een kopie van het hernieuwde certificaat en het onderhoudsrapport, inclusief bijlagen, aan de Commandant van de Gemeentelijk Brandweer te worden toegestuurd.
- 19.3 De installatie of een gedeelte hiervan mag nooit worden uitgeschakeld tenzij dit noodzakelijk is voor onderhoud, werkzaamheden die onechte alarmen kunnen veroorzaken of activiteiten die qua karakter overeenkomen met het normale gebruik van het bouwwerk. Met betrekking tot voornoemde dienen passende voorzorgsmaatregelen (indien nodig in overleg met de brandweer) genomen te worden.
- 19.4 Indien ten behoeve van werkzaamheden, onderhoud of activiteiten, zoals omschreven in punt 18.1, het noodzakelijk is dat de brandmeldinstallatie geheel of gedeeltelijk uitgeschakeld wordt, dient de Gemeenschappelijke Meld Kamer (tel.nr. 013-4628080) bij het buiten gebruik stellen en weer in gebruik nemen van de installatie, hiervan in kennis te worden gesteld.
- 19.5 Storingen, die het melden van brand verhinderen dienen op korte termijn te worden verholpen. De gebruiker dient daarom met de importeur, de leverancier of een servicefirma een regeling te treffen, waarin gegarandeerd wordt dat dergelijke storingen binnen 24 uur verholpen worden.
- 19.6 De gebruiker van de installatie dient er zorg voor te dragen dat de volgende werkzaamheden worden uitgevoerd:
 - a. maandelijks controle op de goede werking;
 - b. maandelijks doormelding naar het GMK;
 - c. bijhouden van een logboek;
 - d. vervangen van defecte lampen, zekeringen e.d.;
 - e. waarschuwen van de servicefirma indien een storing in de installatie optreedt.
- 19.7 Per installatie dient 1 logboek aanwezig te zijn. Dit logboek dient zich te bevinden op de plaats waar het systeem bediend wordt. In het logboek dient van de volgende punten aantekening te worden gehouden:
 - a. de naam van degene in het gebouw die met de zorg van de installatie is belast;
 - b. adres en telefoonnummer van degene die met de zorg van de installatie is belast, zodat deze ook buiten diensttijd bereikbaar is;
 - c. adres en telefoonnummer van de firma die zorg draagt voor het onderhoud van de installatie;
 - d. het schema van de noodzakelijke controles;
 - e. data van controles en bevindingen en genomen maatregelen;
 - f. reparaties met vermelding van de aard en datum van de ingreep;
 - g. wijzigingen aan de installatie met vermelding van de reden en de datum;
 - h. data van de dagen waarop de installatie geheel of gedeeltelijk is uitgeschakeld en weer in gebruik is genomen, met vermelding van de reden;
 - i. brand- en storingsmeldingen en loze alarmen, met vermelding van datum, plaats en groep van de desbetreffende melder, oorzaak en genomen actie, tijdstip van optreden en het weer in gebruik nemen van de desbetreffende groep c.q. installatie.
- 19.8 Bij brandmeldcentrale, parallel- en nevenpanelen dienen aanwezig te zijn:
 - a. een duidelijke Nederlandse gebruiksaanwijzing;

- b. een duidelijke tekening waarmee melders of meldergroepen snel gelokaliseerd kunnen worden;
- c. voldoende reserve-materiaal voor het verhelpen van kleine storingen zoals defecte lampen en zekeringen.

19.9 Bij de brandmeldcentrale dienen aanwezig te zijn:

- a. het logboek;
- b. een schema met de groepsindeling van de installatie;
- c. het stuurschema van de installatie.

ONTRUIMINGSALARMINSTALLATIE.

19.10 De ontruimingsalarminstallatie of een gedeelte hiervan mag nooit worden uitgeschakeld, tenzij dit voor onderhoud noodzakelijk is.

19.11 De gebruiker van de ontruimingsalarminstallatie dient er zorg voor te dragen dat de volgende werkzaamheden worden uitgevoerd:

- a. maandelijkse controle op de goede werking;
- b. bijhouden van een logboek;
- c. vervangen van defecte lampen, zekeringen e.d.;
- d. waarschuwen van de servicefirma indien een storing in de installatie optreedt.

19.12 Bij de ontruimingsalarminstallatie dienen aanwezig te zijn;

- a. het logboek
- b. een schema met de groepsindeling van de installatie;
- c. het stuurschema van de installatie.

20. SPRINKLERINSTALLATIES.

In het bouwwerk is geen sprinklerinstallatie aanwezig.

21. BRANDVEILIGHEIDSCONCEPT BEHEERSBAARHEID VAN BRAND

Het brandbeveiligingsconcept beheersbaarheid van brand is op dit bouwwerk niet van toepassing.

22. BRANDWERENDE CONSTRUCTIES.

22.1 Beschadigingen aan brandwerende constructies, zoals wand-, deur- en kozijnconstructies, puien, brandwerende bekleding van draagconstructies etc., welke de brandwerendheid nadelig kunnen beïnvloeden dienen steeds terstond, nadat zij zijn geconstateerd, te worden hersteld.

22.2 Luiken en deuren in brandwerende schachten dienen te allen tijde te zijn gesloten en alleen ten behoeve van inspectie en werkzaamheden te zijn geopend.

22.3 Bij de aanwezigheid van brandwerende (systeem-)plafondconstructies is het niet toegestaan in deze plafonds onderbrekingen aan te brengen (voor bijvoorbeeld verlichtingsarmaturen, luidsprekers e.d.) behalve wanneer door middel van een TNO-

rapport kan worden aangetoond, dat de vereiste brandwerendheid niet negatief wordt beïnvloed door de aanwezigheid van onderbrekingen in het systeem.

23. BLUSMIDDELEN.

- 23.1 De voorgeschreven blusmiddelen dienen altijd direct bereikbaar en voor direct gebruik gereed te staan.
- 23.2 De voorgeschreven draagbare blusmiddelen dienen te zijn voorzien van een geldig rijkskeurmerk.
- 23.3 De brandslanghaspels dienen conform NEN 3211 of NEN-EN 671-1 te zijn uitgevoerd en geïnstalleerd.
- 23.4 De voorgeschreven brandslanghaspels en blustoestellen dienen 1 x per jaar conform de NEN 2559 op de goede werking te worden gecontroleerd. Als bewijs hiervan dient op de haspel of toestel een keuringsbewijs aanwezig te zijn.
- 23.5 De blusmiddelen dienen op de voorgeschreven plaatsen aan de wand te worden bevestigd.
- 23.6 Na gebruik van een blustoestel dient dit terstond gevuld c.q. vervangen te worden. Dit geldt ook indien het blustoestel niet geheel leeg is.

24. BESTEMMINGS- EN BOUWKUNDIGE WIJZIGINGEN.

- 24.1 Het is verboden een bouwwerk na een bestemmingswijziging of een bouwkundige verandering c.q. uitbreiding opnieuw in gebruik te nemen.

25. GEBRUIK VAN RUIMTEN TEN BEHOEVE VAN EXPOSITIES, BEURZEN E.D.

- 25.1 Locaties.
 - a. De volgende ruimte(n) in het bouwwerk mogen worden gebruikt voor het houden van voor publiek toegankelijke activiteiten zoals bijvoorbeeld tentoonstellingen, beurzen, fancyfairs e.d.:
 - De zalen 1, 2, 3 en 4
- 25.2 Gangpaden.
 - a. Het totale gangoppervlak in de ruimte dient tenminste 1/3^e gedeelte van het totale vloeroppervlak te bedragen.
 - b. De gangpaden moeten zo zijn aangebracht, dat de bezoekers de ruimte gemakkelijk en snel via de uitgangen en/of nooduitgangen kunnen verlaten.
 - c. Lopers, matten en dergelijke moeten deugdelijk aan de ondergrond zijn bevestigd.
- 25.3 Vluchtwegen.
 - a. In de vluchtroutes mogen geen obstakels voorkomen en mogen geen losse stoelen worden bijgeplaatst of door bezoekers staanplaatsen worden ingenomen op looppaden, trappen en naar de uitgangen voerende gangen.
- 25.4 Kramen en andere constructies.

- a. De daken van kramen en stands, alsmede de verticale afscheidingen van de bouwsels dienen aan de volgende voorwaarden te voldoen:
 - een zodanige vorm te hebben dat hierop geen sigaretteneindjes en dergelijke kunnen blijven liggen;
 - van een moeilijk ontvlambaar materiaal te zijn vervaardigd, die geen grotere brandvoortplantingsbijdrage heeft dan klasse 2 zoals omschreven in NEN 6065 en geen groter rookgetal dan 2,2 m⁻¹, zoals omschreven in NEN 6066.
- b. De opstelling van kramen dient zodanig te worden gekozen dat aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
 - er mogen niet meer dan 4 kramen aaneen worden gesloten;
 - tussen naast elkaar staande kramen dient tenminste een vrije doorgangsbreedte van 1 meter te worden gehouden;
 - tussen tegenover elkaar staande kramen dient een vrije doorgangsbreedte van minimaal 2,2 meter te worden gehouden;
 - opstellen van goederen en/of voorwerpen in de vrij te houden gedeelten is niet toegestaan.
- c. De basisconstructie van de kraam, podia e.d. dient van materialen te zijn vervaardigd, die bij verhitting niet onmiddellijk vlam vatten of bezwijken. Tevens mogen deze materialen spoedig na het uitbreken van brand geen grote hoeveelheden rook en/of voor de gezondheid schadelijke gassen ontwikkelen.
- d. In de kramen en stands mogen geen versieringen van licht brandbaar materiaal, zoals papier, stro en diverse kunststoffen worden toegepast.
- e. In en rond de kramen en stands mag uitsluitend gebruik worden gemaakt van elektrische verlichting welke zodanig aangebracht dient te worden, dat de armaturen niet in aanraking kunnen komen met brandbare materialen.
- f. Open vuur in de vorm van onder meer kaarsen, lantaarns en lampionnen zijn in de nabijheid van de kramen en stands niet toegestaan.
- g. In de kramen en stands alsmede in de nabijheid daarvan, mogen geen houders voor tot vloeistof verdichte gassen aanwezig zijn of worden gebruikt.
- h. In en rond de kramen mag voor verkoop-, expositie- of gebruiksdoeleinden slechts een aantal van maximaal 20 spuitbussen aanwezig zijn.

25.5 Standbouw, decoraties, podia, kramen e.d.

- a. Voor standbouw, podia e.d. mogen uitsluitend onbrandbare materialen en/of de volgende stoffen worden toegepast onder voorwaarde dat de hoedanigheid van deze stoffen overeenkomt met de volgende nadere omschrijving.
- b. Hout, hardboard, triplex, multiplex, spaanplaat.
Het materiaal moet ten minste 3,5 millimeter dik zijn.
Het materiaal moet ten aanzien van vlamuitbreiding kunnen worden ingedeeld in klasse 3, als bedoeld in NEN 6065, uitgaven 1991, en NEN 6065/C1, uitgave 1992.
- c. Glas in buitenwanden en scheidingswanden tussen stands. Deze glasbezetting moet bestaan uit veiligheidsglas of glas met een ingegoten kruiswapening met een maximale maaswijdte van 16 millimeter.
- d. Glas in plafonds.
Deze glasbezetting moet bestaan uit glas met een ingegoten kruiswapening met een maximale maaswijdte van 16 millimeter.
- e. Textiel in verticale toepassing.
Vrijhangend textiel mag na behandeling voor speciale doeleinden niet brandbaar zijn geworden.
Brandbaar textiel moet door impregneren moeilijk brandbaar zijn gemaakt, of moeilijk brandbaar zijn geworden door het materiaal op een van de hiervoor genoemde materialen te plakken.
De moeilijk brandbare hoedanigheid moet blijken uit een navlamduur van ten hoogste

15 seconden en een nagloeiduur van ten hoogste 60 seconden, bepaald volgens NEN-EN-ISO 6940, uitgave 1995, en moet vallen in de klasse "niet gemakkelijk ontvlambaar".

- f. Textiel in horizontale toepassing.
Brandbaar textiel moet door impregneren moeilijk brandbaar zijn gemaakt. De moeilijk brandbare hoedanigheid moet worden aangetoond aan de hand van een keuringsrapport of een certificaat waaruit blijkt dat het materiaal aan de vereiste kwaliteit voldoet. In geval van twijfel dient de moeilijk brandbare hoedanigheid door een proef kunnen worden aangetoond.
Moeilijk brandbare natuurvezel en moeilijk brandbare kunstvezel moeten onderspannen zijn met metaaldraad op een onderlinge afstand van ten hoogste 35 centimeter of zijn onderspannen met een metaaldraad in twee richtingen met een maaswijdte van ten hoogste 70 centimeter.
- g. Kunststoffen in dit geval foliemateriaal eventueel voorzien van een zogenaamde textielrug.
Het materiaal moet op een ondergrond van onbrandbaar materiaal zijn geplakt of op board, triplex, multiplex, spaanplaat, hout of glas in de hiervoor aangegeven hoedanigheid.
- h. Kunststoffen in dit geval plaatmateriaal.
Deze stoffen en alle hiervoor genoemde stoffen en materialen moeten voldoen aan NEN 6065, uitgave 1991, en NEN 6065/C1, uitgave 1992, klasse 2.
Deze stoffen en materialen mogen nadat zij in aanraking zijn gekomen met vuur of nadat zij aan hoge temperaturen hebben blootgestaan geen prikkelende of voor de gezondheid schadelijke gassen of dampen ontwikkelen en mogen niet druipen.
- i. Papier zoals behangpapier, crêpepapier en fotopapier.
Het papier moet zijn geplakt op een ondergrond van onbrandbaar materiaal of op board, triplex, multiplex, spaanplaat, hout of glas in de hiervoor omschreven hoedanigheid, dan wel het papier moet door impregneren voldoen aan NEN 6065, uitgave 1991, en NEN 6065/C1, uitgave 1992, klasse 2.
- j. Het impregneren moet ten minste 24 uren voor de aanvang van het evenement gereed zijn. De doeken, gordijnen e.d. welke niet zijn geïmpregneerd, moeten voor de aanvang van het evenement zijn verwijderd.
- k. De gangpaden binnen de opstellingsruimte waarlangs de stands, kramen e.d. zijn opgesteld moeten ten minste 2,20 meter breed zijn.
- l. Horizontaal hangende vlaggen en doeken, alsmede horizontaal hangend papier, plastic en dergelijke stoffen zijn verboden.
- m. Decors, versieringen, bekledingen etc. moeten zijn vervaardigd van moeilijk ontvlambare materialen die geen grotere brandvoortplantingsbijdrage hebben dan klasse 2 zoals omschreven in NEN 6065 en geen groter rookgetal dan 2,2 m⁻¹, zoals omschreven in NEN 6066.

25.6 Rookverbod.

- a. Indien tijdens de opbouw of afbraak van de stands naar het oordeel van de brandweer door de aanwezigheid van grote hoeveelheden papier of ander materiaal in het gebouw brandgevaar is te duchten geldt daar een rookverbod.
- b. Weggeworpen papier of verpakkingsmaterialen moeten zo snel mogelijk worden verwijderd.

25.7 Verwarming en open vuur.

- a. Straalkachels of straallampen en dergelijke mogen niet in de stands worden opgesteld.

- b. Voor verwarming van de ruimte te bezigen toestellen mogen alleen in overleg met en volgens aanwijzingen van de brandweer in de ruimte worden geplaatst.
- c. Vuurwerk, fakkels, Bengaals vuur en ander open vuur, in welke vorm dan ook, mag niet worden gebruikt dan na toestemming van de commandant brandweer.

25.8 Kook-, bak- en braadapparatuur.

- a. Toestellen voor kook- of bakdoeleinden mogen alleen na toestemming en volgens aanwijzing van de brandweer in de ruimte worden geplaatst.

26. CONSUMENTENVUURWERK

Het opslaan van (consumenten)vuurwerk is niet toegestaan in het bouwwerk.

27. SANCTIES.

- 27.1 Niet-inachtneming van deze gebruiksvoorschriften kan leiden tot intrekking van de gebruiksvergunning.
- 27.2 Het in gebruik nemen of in gebruik houden van een bouwwerk in strijd met deze voorschriften is een strafbaar feit, welke gestraft kan worden met hechtenis van ten hoogste vier maanden of een geldboete van de derde categorie.

BIJLAGE A - BEREKENING AANTAL PERSONEN (bij scoutingactiviteiten):

Gebruik:	Scoutingactiviteiten (zonder overnachten)
Gebruiksfunctie:	Bijeenkomstfunctie

Bepaling opgegeven bezettingsgraadklasse:		0,9	m2/pers.	----->	B1
Bovengrenzen	B1	RC:	0,8	VG/VR:	0,5

		gebr./vloeropp in m2	aantal pers.	aantal uitg.in vluchtr.	breedte in mm.	aantal uitg. tegen vluchtr.	Loopafst.
RC:	Rookcompart.	330	350	4	2885	1	9
VG:	verblijfsgebied	222	350	4	2885	1	9
VR:	Zaal 1	62	100	1	900	1	9
VR:	Zaal 2	62	100	1	850	1	9
VR:	Zaal 3	62	100	1	950	1	9
VR:	Zaal 4	36	50	1	950	1	9

Onderdeel	Rookcompartiment			Verblijfsgebied/verblijfsruimte		
	artikel BB	tabel	waarde	artikel BB	tabel	waarde
aantal toegangen	2.148.2	2.145.2	120	nvt	nvt	nvt
vrije doorgang	2.148.3	2.145.2	9,2	2.146.8	2.145.1	13,75
draairichting deuren	2.148.4	2.145.2	30	2.146.9	2.145.1	20
loopafstand	2.136 2 en 3	2.134	30	2.146.10	2.145.1	20

	gebr./vloeropp. in m2	Berekening aantallen	Opgegeven aantallen	vrije doorgang	aanw. breedte	aanw. Loopafst.
RC = Rookcompart.	330,0	412	350	3036	2885	9
VG = Verblijfsgebied	222,0	444	350	3053	2885	9
VR1: Zaal 1	62,0	124	100	853	900	9
VR2: Zaal 2	62,0	124	100	853	850	9
VR3: Zaal 3	62,0	124	100	853	950	9
VR4: Zaal 4	36,0	72	50	495	950	9

	Draairichting deuren	vereiste aantal uitgangen	
RC	vluchtrichting	oppervlaktetoets	minimaal 2
RC	vluchtrichting	loopafstandtoets	voldoende
VG	vluchtrichting	loopafstandtoets	voldoende
VR1	vluchtrichting	loopafstandtoets	voldoende
VR2	vluchtrichting	loopafstandtoets	voldoende
VR3	vluchtrichting	loopafstandtoets	voldoende
VR4	vluchtrichting	loopafstandtoets	voldoende

Conclusies:

Door de aanvrager is een aantal van 350 personen gevraagd voor het totale gebouw.

Bij de berekening is uitgegaan van:

- het bouwwerk is een RC.

Op elke bouwlaag wordt voldaan aan:

- aanwezige loopafstanden < vereiste loopafstanden --> akkoord
- het vereiste aantal uitgangen < aanwezige aantal uitgangen --> akkoord
- de draairichting van de uitgangdeuren voldoen aan de vereisten.
- het aantal personen < bovengrens aantal personen gebruiksfunctie --> akkoord
- de vereiste doorgangsbreedte < aanwezige doorgangsbreedte -- > akkoord

Het gevraagde aantal van 350 personen tijdens discoactiviteiten in het totale gebouw kan worden gehonoreerd. Opmerking hierbij is dat de zalen vrij van meubilair zijn!

BIJLAGE A 1 - BEREKENING AANTAL PERSONEN (bij rommelmarkten):

Gebruik:	rommelmarkten
Gebruiksfunctie:	Bijeenkomstfunctie

Bepaling opgegeven bezettingsgraadklasse:		1,1	m2/pers.	----->	B1
Bovengrenzen	B1	RC:	0,8	VG/VR:	0,5

		gebr./vloeropp in m2	aantal pers.	aantal uitg.in vluchtr.	breedte in mm.	aantal uitg. tegen vluchtr.	Loopafst.
RC:	Rookcompart.	330	300	4	2885	1	9
VG:	verblijfsgebied	222	300	4	2885	1	9
VR:	Zaal 1	31,8	74	1	900	1	9
VR:	Zaal 2	31,8	74	1	850	1	9
VR:	Zaal 3	39,13	74	1	950	1	9
VR:	Zaal 4	36	80	1	950	1	9

Onderdeel	Rookcompartiment			Verblijfsgebied/verblijfsruimte		
	artikel BB	tabel	waarde	artikel BB	tabel	waarde
aantal toegangen	2.148.2	2.145.2	120	nvt	nvt	nvt
vrije doorgang	2.148.3	2.145.2	9,2	2.146.8	2.145.1	13,75
draairichting deuren	2.148.4	2.145.2	30	2.146.9	2.145.1	20
loopafstand	2.136 2 en 3	2.134	30	2.146.10	2.145.1	20

	gebr./vloeropp. in m2	Berekenin g aantallen	Opgegeve n aantallen	vrije doorgan g	aanw. breedt e	aanw. Loopafst.	
RC = Rookcompart.	330,0	412	300	3036	2885	9	
VG = Verblijfsgebied	222,0	444	300	3053	2885	9	
VR1:	Zaal 1	31,8	63	74	437	900	9
VR2:	Zaal 2	31,8	63	74	437	850	9
VR3:	Zaal 3	39,1	78	74	538	950	9
VR4:	Zaal 4	36,0	72	80	495	950	9

	Draairichting deuren	vereiste aantal uitgangen	
RC	vluchtrichting	oppervlaktetoets	minimaal 2
RC	vluchtrichting	loopafstandtoets	voldoende
VG	vluchtrichting	loopafstandtoets	voldoende
VR1	vluchtrichting	loopafstandtoets	voldoende
VR2	vluchtrichting	loopafstandtoets	voldoende
VR3	vluchtrichting	loopafstandtoets	voldoende
VR4	vluchtrichting	loopafstandtoets	voldoende

Conclusies:

Door de aanvrager is een aantal van 300 personen gevraagd voor de zalen 1, 2, 3 en 4.

Bij de berekening is uitgegaan van:

- het bouwwerk is een RC.

Op elke bouwlaag wordt voldaan aan:

- aanwezige loopafstanden < vereiste loopafstanden --> akkoord
- het vereiste aantal uitgangen < aanwezige aantal uitgangen --> akkoord
- de draairichting van de uitgangsdeuren voldoen aan de vereisten.
- het aantal personen > bovengrens aantal personen gebruiksfunctie --> **NIET** akkoord
- de vereiste doorgangsbreedte < aanwezige doorgangsbreedte -- > akkoord

Gezien de getalsverhoudingen tussen het gevraagde aantal personen en de bovengrenzen van de gebruiksfunctie is afgezien van de berekening van de opvang- en doorstroomcapaciteit van de horizontale en verticale vluchtwegen.

Het gevraagde aantal van 300 personen tijdens rommelmarkten in het totale gebouw kan **NIET** worden gehonoreerd. Het maximum aantal personen tijdens rommelmarkt mag niet meer dan 276 personen (totaal van zaal 1 t/m 4) bedragen. Hierbij wordt uitgegaan dat zaal 4 overeenkomstig de vergunningaanvraag vrij van meubilair is!!

BIJLAGE A 2 - BEREKENING AANTAL PERSONEN (bij discoactiviteiten):

Gebruik:	Discoactiviteiten
Gebruiksfunctie:	Bijeenkomstfunctie

Bepaling opgegeven bezettingsgraadklasse:		0,9	m2/pers.	----->	B1
Bovengrenzen	B1	RC:	0,8	VG/VR:	0,5

		gebr./vloeropp in m2	aantal pers.	aantal uitg.in vluchtr.	breedte in mm.	aantal uitg. tegen vluchtr.	Loopafst.
RC:	Rookcompart.	330	350	4	2885	1	9
VG:	verblijfsgebied	222	350	4	2885	1	9
VR:	Zaal 1	62	90	1	900	1	9
VR:	Zaal 2	62	90	1	850	1	9
VR:	Zaal 3	62	50	1	950	1	9
VR:	Zaal 4	36	0	1	950	1	9

Onderdeel	Rookcompartiment			Verblijfsgebied/verblijfsruimte		
	artikel BB	tabel	waarde	artikel BB	tabel	waarde
aantal toegangen	2.148.2	2.145.2	120	nvt	nvt	nvt
vrije doorgang	2.148.3	2.145.2	9,2	2.146.8	2.145.1	13,75
draairichting deuren	2.148.4	2.145.2	30	2.146.9	2.145.1	20
loopafstand	2.136 2 en 3	2.134	30	2.146.10	2.145.1	20

	gebr./vloeropp. in m2	Berekenin g aantallen	Opgegeve n aantallen	vrije doorgan g	aanw. breedt e	aanw. Loopafst.	
RC = Rookcompart.	330,0	412	350	3036	2885	9	
VG = Verblijfsgebied	222,0	444	350	3053	2885	9	
VR1:	Zaal 1	62,0	124	90	853	900	9
VR2:	Zaal 2	62,0	124	90	853	850	9
VR3:	Zaal 3	62,0	124	50	853	950	9
VR4:	Zaal 4	36,0	72	0	495	950	9

	Draairichting deuren	vereiste aantal uitgangen	
RC	vluchtrichting	oppervlaktetoets	minimaal 2
RC	vluchtrichting	loopafstandtoets	voldoende
VG	vluchtrichting	loopafstandtoets	voldoende
VR1	vluchtrichting	loopafstandtoets	voldoende
VR2	vluchtrichting	loopafstandtoets	voldoende
VR3	vluchtrichting	loopafstandtoets	voldoende
VR4	vluchtrichting	loopafstandtoets	voldoende

Conclusies:

Door de aanvrager is een aantal van 230 personen gevraagd voor de zalen 1 ,2 en 3 in het gebouw.

Bij de berekening is uitgegaan van:

- het bouwwerk is een RC.

Op elke bouwlaag wordt voldaan aan:

- aanwezige loopafstanden < vereiste loopafstanden --> akkoord
- het vereiste aantal uitgangen < aanwezige aantal uitgangen --> akkoord
- de draairichting van de uitgangdeuren voldoen aan de vereisten.
- het aantal personen < bovengrens aantal personen gebruiksfunctie --> akkoord
- de vereiste doorgangsbreedte < aanwezige doorgangsbreedte -- > akkoord

Gezien de getalsverhoudingen tussen het gevraagde aantal personen en de bovengrenzen van de gebruiksfunctie is afgezien van de berekening van de opvang- en doorstroomcapaciteit van de horizontale en verticale vluchtwegen.

Het gevraagde aantal van 230 personen tijdens discoactiviteiten in het totale gebouw kan worden gehonoreerd. Hierbij wordt uitgegaan dat de zalen volledig vrij van meubilair zijn! En zaal 4 niet wordt gebruikt.

Bijlage B – Bijzondere bepalingen en bijzonderheden.

Onder het multifunctioneel zijn van het gebouw wordt verstaan het houden van:

- a. Rommelmarkten (al dan niet in Scoutingverband),,
- b. Overnachtingen (al dan niet in Scoutingverband),
- c. Disco (al dan niet in Scoutingverband),
- d. Scoutingactiviteiten.

Bijlage C – Nog te treffen voorzieningen en te nemen maatregelen

Ten tijde van de besluitvorming met betrekking tot afgifte van deze vergunning waren nog niet alle, voor het gevraagde gebruik noodzakelijke, brandveiligheidsvoorzieningen aanwezig. Indien in een dergelijke situatie het in de aanvraag vermelde gebruik van het bouwwerk in relatie tot de beoogde gebruiksfunctie niet geacht kan worden een brandveilig gebruik te zijn en door het stellen van voorwaarden geen voldoende brandveilig gebruik kan worden bereikt, kan de vergunning worden geweigerd of op basis van de feitelijke situatie worden verleend met een gebruiksbeperking.

De aanvrager heeft aangegeven de voorzieningen alsnog te willen treffen om het gevraagde gebruik en derhalve afgifte van de gebruiksvergunning mogelijk te maken. Om een brandveilig gebruik van het bouwwerk in de tussenperiode mogelijk te maken, kunnen echter aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn.

Let op: het betreffen hier tijdelijke maatregelen welke noodzakelijk zijn om een gelijkwaardig brandveiligheidsniveau in relatie tot de ontbrekende voorzieningen te bereiken. Deze maatregelen zijn van toepassing totdat de ontbrekende brandveiligheidsvoorzieningen zijn getroffen.

Met de aanvrager is per voorziening een termijn en eventuele tijdelijke maatregelen overeengekomen, welke in onderstaande "Staat van nog te treffen voorzieningen en te nemen maatregelen" zijn vermeld.

Na afloop van de termijn zal door een medewerker van de brandweer worden gecontroleerd of de betreffende brandveiligheidsvoorziening is getroffen. Nadat de brandveiligheidsvoorziening naar oordeel van de brandweer voor akkoord is bevonden, zal hiervan een aantekening worden gemaakt in onderstaand overzicht, waarbij aangegeven zal worden of de eventuele tijdelijke maatregelen kunnen vervallen.

Indien de te treffen voorzieningen en/of eventuele tijdelijke maatregelen, niet of onvoldoende zijn uitgevoerd handelt de vergunninghouder in strijd met artikel 6.1.1 van de Bouwverordening Breda 1993 en kan de vergunning in overeenstemming met artikel 6.1.6 van genoemde vergunning worden ingetrokken.

STAAT VAN NOG TE TREFFEN VOORZIENINGEN EN TE NEMEN MAATREGELLEN.	
Te treffen voorziening: bekabeling brandmeldinstallatie met functiebehoud	
In het Programma van Eisen voor de brandmeldinstallatie is vastgelegd dat er voor enkele signaalgevers nog kabels met functiebehoud aangebracht moeten worden. Dit dient mede door de certificerende instantie gecontroleerd te worden, wat continuering van het certificaat op moet leveren.	
Tijdelijke maatregelen:	
Niet van toepassing	
Uiterlijk gereed voor:	
Juni 2009	
Controledatum + bevindingen:	
Naam + paraaf controleur	+ stempel Brandweer Breda